

仙台市民会館(大ホール) 仮設電源盤

中継電源3相4線225A
(下手袖)

動力電源3相3線100A
漏電ブレーカー
定格感度電流 30mA
(上手奥)

